



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA PRĂJEȘTI
PRIMAR

TELEFON -0234222240/FAX: 0234/222242
e-mail: primariaprajesti@yahoo.com

DISPOZIȚIE

privind reglementarea activităților care se desfășoară cu foc deschis

Primarul comunei Prăjești, jud. Bacău

Având în vedere prevederile:

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare
- art. 28 alin (1) lit. f) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă
- art. 19 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 3 din Ordinul nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență,

Luând în considerare referatul domnului Antica Ștefan – șef svsu în cadrul Primăriei comunei Prăjești, jud. Bacău

În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) și cele ale art.115 alin. (1) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

DISPUN:

- Art. 1.-** Se interzice utilizarea focului deschis pe întreg teritoriul Comunei Prăjești
- Art. 2.-** Utilizarea focului deschis este interzisă la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie, respective 10 m față de materialele sau substanțele combustibile, fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.
- Art. 3.-** Permisul de lucru cu foc se emite de către persoana cu atribuții privind punerea în aplicare, controlul și supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în două exemplare, din care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celalalt rămâne la emitent.
- Art. 4.-** Șeful sectorului de activitate în care se execută operațiuni cu foc deschis, are obligația să asigure măsuri pentru:
- a) pregătirea locului;
 - b) instruirea personalului;
 - c) controlul după terminarea lucrării.

c) controlul după terminarea lucrării.

Art. 5.- Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi. La terminarea lucrului permisul de lucru cu foc se predă de către executant, emitentului.

Art. 6.- Echipamentele și aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcționare. De îndeplinirea acestor cerințe răspunde executantul.

Art. 7.- Pregătirea locului unde urmează să se execute operațiunea de sudare sau tăiere cu flacăra oxiacetilenică presupune:

- a) înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălțimea de minimum 2 m și bine ancorate de podea;
- b) protecția pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, cu tablă sau cu plăci din materiale necombustibile;
- c) îndepărtarea materialelor și substanțelor combustibile transportabile la o distanță de cel puțin 10 m de locul sudării sau tăierii;
- d) curățarea pieselor vopsite pe o porțiune de cel puțin 100 mm de o parte și de alta în jurul punctului de lucru;
- e) umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor și elementelor de construcție combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scântele sau blocurile de sudură, cu flacăra sau cu alte particule de materiale incandescente;
- f) înlăturarea posibilităților ca sursele de foc (scântei, particule incandescente etc.) să intre în contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară, prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală și pereți cu plăci sau dopuri necombustibile;
- g) amplasarea la distanțe de siguranță a generatorului de acetilenă transportabil și a buteliei de oxigen, astfel: cel puțin 10 m între acestea și locul de sudură sau orice sursă cu foc deschis și, respectiv, cel puțin 5 m între ele;
- h) dotarea cu mijloace de primă intervenție corespunzătoare;
- i) asigurarea prezenței persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis.

Art. 8.- În timpul executării trebuie să se asigure :

- a) supravegherea permanentă și cu atenție a flăcării, a dispersiei (răspândirii) și a traiectoriilor scântelilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură;
- b) strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;
- c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute;
- d) interzicerea agățării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;
- e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc.;
- f) evacuarea carbidului din generator în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

Art. 9.- După terminarea lucrării trebuie să se asigure următoarele :

- a) verificarea minuțioasă a locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.);
- b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință;

- c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acestuia;
- d) depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare;
- e) reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării;
- f) colectarea nămolului (șlamului) de carbid în containere destinate acestui scop și depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

Art. 10.- Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Bacău, compartimentului situații de urgență din cadrul Primăriei comunei Prăjești și se va duce la cunostinta publica prin afisare la Sediul Primăriei comunei Prăjești și pe pagina de internet a instituției (primaria-prajesti.ro).

Primar,
Jicu Petre Damian



Aviz de legalitate,
Secretar comuna,
Pletosu Halungescu
Constantin

NR. 100 / 26.06. 2018